

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

P/N: 306257

Inst C7A-S/FTP-4P-3 AWG22-1200MHz-gy

Source: B or V

2. Zamýšľané použitie/použitia

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca

Reichle & De- Massari AG

Binzstrasse 32, CHE-8620 Wetzikon

CHE

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

AVPC: 3

5. Harmonizovaná norma

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklarované parametre

Reakcia na oheň: D_{ca} - s2, d1, a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Stefania Costanza,
Head Corporate Laboratories in Wetzikon, 19.01.2017**

